

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2024006

Product **Easylevel 7 mm**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3 met belasting

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-rapport
A-2024-216-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2024-06-25

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Easylevel 7 mm
Dikte	7 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC klik tot 8,5 mm

Geldig tot

2029-06-25

Nederlandse Stichting Geluidshinder

