

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2018004



Product **Ecopearls  
met Renoboard**

Houder **Unifloor Underlay Systems**  
Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op houten basisvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2:2013

**Peutz-rapport**  
**A3227-1-RA**

**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 14$  dB**

**Testdatum**  
**2017-11-13**

### Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Ecopearls met Renoboard
Dikten	Ecopearls: 2 cm, Renoboard: 9 mm
Toepassing op	Houten basisvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Getest zonder bovenvloer

**Geldig tot**

**2022-11-13**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

